



工程设计资质等级：甲级
工程设计证书编号：A134001942

注册章位置
REGISTRY

切勿以此比例量度此图,一切应依图内数字所示为准。使用此图时,应同时参照建筑图及其他有关图纸,如发现有任何矛盾之处,应立即通知建筑师和设计师。此图纸版权归安徽新时代建筑设计有限公司所有。本图须加盖本单位出图签章,否则一律无效。

建设单位
CLIENT

工程名称	PROJECT
------	---------

子项名称 SUB-ITEM	铜陵学院信息综合楼人防工程
------------------	---------------

工程编号	RF2017-025
------	------------

比例	1:100	图号	暖施	0
SCALE		DRAWING No.		0

简易洗消
防毒通道

扩散室

P3 P3

P4

P1

RP

RFP

排风口部原理图

详见暖通平时通风图10-001

排风口部原理图

通风方式		阀 门		风 机		备 注
		开 启	关 闭	开 启	关 闭	
平时通风		——	——	P-1	RFS,RFP	机械通风
战 时 通 风	清洁式通风	M1,M2,P1,P2	M3,M4,X1~X4,D1,P3,P4	RFS,RFP	——	
	滤毒式通风	M3,M4,X1,X4,P2~P4	M1,M2,X2,X3,D1,P1	RFS	RFP	
	隔绝式通风	X2,X3	M1~M4,X1,X4,D1,P1~P4	RFS	RFP	
	滤毒间换气	M4,X1,X4,D1	M1~M3,X2,X3,P1~P4	RFS	RFP	滤毒间门打开

M5:平时通风及更换过滤吸收器时关闭,战时通风开启.