

安徽新时代建筑设计有限公司 设计变更单

建设单位	铜陵学院
工程名称	铜陵学院信息综合楼人防地下室
内容提要	设计变更单（审图公司电气专业审查修改）

1. 本工程各防护单元平时用电负荷计算汇总表:

名 称		用电负荷 P_s/P_{js} (kW)		备 注
		防护单元A	防护单元B	
平时	一级负荷	39/35	39/35	$K_c=0.9$
	二级负荷	40/36	40/36	$K_c=0.85$
	合计	79/71	79/71	

注: P_s —指设备安装容量, 单位kW; P_{js} —指设备计算容量, 单位kW;

K_c —指需要系数；功率因数 $\cos\phi=0.8$ 。

2. 为满足战时人防区域照度大于75LX的要求,需在平时转换期内调整灯具光源,以满足战时照度需求。
3. 平面图中管线预埋密闭方式除满足电施01中的详图外,还应满足国标图集07FD02的要求。
4. 各出入口预留4~6根A50~80的预埋套管,应满足国标图集要求,并留出50mm以上至墙面。

本设计单一式三份:审图公司, 建设单位, 设计院各一份

设计: 校对: 审核:

2017 年 09 月 29 日

第 1 页 共 1 页